

В 2015 году по дому Крисанова 73а выполнены/проведены следующие работы:

1. **Проведено комплексное обследование всех инженерных сетей** : технического состояния систем отопления, водоснабжения (ХГВС), канализации, кровли, приборов учета ресурсов (ИТП).
2. **Теплоснабжение.** Проведена полная подготовка и сдача всего оборудования к работе в зимний период :
 - промывка системы отопления
 - опрессовка узла управления и внутридомовой системы отопления
 - сдача Узла управления и учета ПСК , получен акт готовности к Зиме.(ИТП)
 - заменены манометры на отоплении в ИТП – 2 шт.
 - проведен ремонт лежанки отопления на техническом этаже
 - установлены регуляторы давления (РД) на отоплении офиса №1 (Д32 – 1 шт.)
 - ремонт стояка отопления в кв.4.(сварочные работы)
3. **Водоснабжение.**
 - установка/замена манометров на ГВС – 2 шт.
 - проведена ревизия обратных клапанов на линии ГВС в ИТП ,
 - установлены РД – 2 шт. Д 25 на нижнюю зону ГВС
4. **Проведено обследование кровли.** Замечаний нет, состояние удовлетворительное
5. **Технический этаж.** Проведены профилактические работы на системе отопления.
6. **Лифты.** Проведено плановое ежегодное освидетельствование лифтов. Получены акты.
7. Ремонт аварийного включения резервного питания во ВРУ-1
8. Замена фотореле на внешнее освещение дома
9. Снятие ламп освещения на придомовой территории